

OBECNÝ ÚRAD ČECHYNCE okres Nitra	
Dátum: 24. 3. 2022	
Číslo:	Príchy:
Vybavené:	Referent: <i>Czaj</i>

Obec Čechynce
Hlavná ulica 74/112
951 07 Čechynce

Nitra 21. 03. 2022

Vyjadrenie k žiadosti o určenie podmienok k preložke energetických zariadení na parcele č. 1173/101, k. ú. Čechynce.

na základe Vašej žiadosti zo dňa 24.2.2022 o určenie podmienok k horeuvedenej preložke Vám Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“) oznamuje nasledovné:

Preloženie je možné zrealizovať nasledovným spôsobom :

1. Preloženie existujúceho podperného bodu (ďalej len „PB“) NN č. 56 mimo kolízneho územia na trvalo verejne prístupné miesto a výmena PB 55 na pôvodnom mieste (viď. situácia). Podperné body 55 a 56 sa vymenia za typ JB 9/6 a označia sa číslom 55 a 56 . Pôvodné PB 55 a 56 sa zdemontujú.
2. Prepojenie preloženého a vymeneného PB sa vyhotoví vedením typu 1-4xAlFe6 35.
3. Preložiť rozvod verejného osvetlenia vrátane svietidiel na novovybudované PB.

Preložku uvedených zariadení je možné zrealizovať v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. §45, t.j. na náklady žiadateľa, pričom vlastníctvo zariadenia sa po vykonaní prekládky nemení.

Orientačná cena tejto prekládky je cca 3453,- € pričom výsledná cena bude závisieť od cenovej ponuky realizátora prekládky.

Ak súhlasíte s podmienkami prekládky je potrebné uzatvoriť Zmluvu o prekládke medzi žiadateľom a Západoslovenská distribučná a.s., kde budú dohodnuté ďalšie podrobnosti.

Toto stanovisko platí 12 mesiacov od dátumu jeho vydania. Pri jednaniach vo vyššie uvedenej veci so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. požadujeme predložiť toto stanovisko.

S pozdravom

Západoslovenská distribučná, a.s.
88
BRATISLAVA



Ing. Štefan Pavlov
Vedúci správy ener. zariadení



Juraj Zaťko
Špecialista správy ener. zariadení junior

1/1

